

Üzemviteli szabályzat villamos csatlakozók használatához

Dugaszoló aljzathoz csak szabványos, sérülésmentes 230V-os hosszabbító csatlakoztatható.

A kikötő összes csatlakozó elosztójába 30mA-os FI életvédelmi relé és dugaszoló aljzatonként túláramvédelmi kismegszakítók vannak beszerelve. A FI relé feladata nedves környezetben, vagy testzártatos készülékeknél a dugaszoló aljzat kimenetének kikapcsolása.

Minden esetben a leoldott FI relé visszakapcsolása előtt a hosszabbító csatlakozókat a dugaszoló aljzatokból ki kell húzni, hibás vagy nedves fogyasztó ki kell kapcsolni, majd a FI relét vissza lehet állítani. **Figyelem:** az elosztószekrények kinyitása szigorúan tilos és életveszélyes!!! Azt csak a kikötő által megbízott villanyszerelő nyithatja ki és javíthatja!

A FI relé visszaállítását követően a villamos berendezések visszacsatlakoztathatók.

A hosszabbító kábelek a stég oldalán száraz, sérülésnek ki nem tett helyen, rögzítetten vezethetők; keresztirányba rögzítetten a járófelület pallói között kell azt úgy elhelyezni, hogy botlásveszélyt ne okozzon, a kábel a stég mozgásakor ne sérülhessen.

Szabálytalan vételezés észlelése, vagy áramkimaradás esetén értesítsék a portaszolgálatot, hogy gondoskodhassunk a hiba mielőbbi elhárításáról!

Köszönjük!